



NovaUniversitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E1-2021

--- En las instalaciones de NovaUniversitas Campus Periférico Santos Reyes Nopala cita en calle Universidad No. 100, en la Localidad de Cañada de los Matus, perteneciente al Municipio de Santos Reyes Nopala, Distrito de Juquila, Oaxaca, C.P. 71963, siendo las once horas del día cuatro de agosto de dos mil veintiuno, día y hora señalada para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal No. **LPO-920059964-E1-2021** denominada **CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como los artículos 1º, 24, 25 Fracción I, 27 Fracción III, 28 Fracción I, 34 y 35 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como el acta del Consejo Académico, de fecha siete de octubre del año dos mil quince en que se constituye el Comité de Obras, el cual opera para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ratificado en sesión extraordinaria del Consejo Académico de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, ante la presencia de los ciudadanos: Licenciada en Ciencias Empresariales Adaelvi Moya Solano, Representante Legal, Vice-Rectora de Administración y Presidenta del Comité de Obras Públicas de NovaUniversitas, Licenciado en Ciencias Empresariales Enrique Hernández Fabián Jefe del Departamento de Recursos Materiales en carácter de Secretario del Comité, Ingeniero Civil Víctor Hugo Sánchez Domínguez Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento en carácter de Vocal del Comité y Asesor Técnico; en Representación del Comité de Obras Públicas de NovaUniversitas, y a través de videoconferencia los CC. Maestro en Administración Eddi Jacobo Santos Martínez Profesor – Investigador, Doctor Luis Mendoza Ramírez Profesor – Investigador, Doctor Ramón Fernández Mejía Profesor – Investigador, en su carácter de vocales del Comité, quienes se encuentran reunidos de manera virtual a través de la plataforma digital "ZOOM", todos de NovaUniversitas. -----

- - - Así mismo se hace constar que NO comparecen por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, no obstante, de encontrarse debidamente notificados. -----

- - - Se hace constar que las empresas que se han registrado para su participación en la Licitación Pública Estatal No. **LPO-920059964-E1-2021** hasta el momento son: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., CARSRER CO S.A. DE C.V., GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., MONFAMEL S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V. -----

- - - Del mismo modo, comparecen los participantes cuyos nombres, representación y firmas aparecen al calce, para la celebración del presente acto. -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, a stylized 'S' or 'J' in the middle, and another signature at the bottom.]

[Handwritten signature in black ink at the bottom center.]



NovaUniversitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E1-2021

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA	REPRESENTANTE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	ING. CESAR MOTA SANDOVAL
CARSRER CO S.A. DE C.V.	ING. JESÚS LÓPEZ CRUZ
GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V.	ING. BENITO ENCARNACIÓN MARTÍNEZ

- - - Acto seguido se procede a dar lectura a las aclaraciones y precisiones por parte del área técnica y administrativa de NovaUniversitas: - - -

- - - 1.- El lugar donde se llevarán a cabo los eventos de la presente licitación será en el Lobby del Auditorio de NovaUniversitas sita en Carretera Oaxaca - Puerto Ángel S/N, KM. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos Oaxaca, C.P. 71513. - - -

- - - 2.- La hora para la celebración de la Presentación y Apertura de Propuestas será regida por el reloj que se encuentra en la entrada del Pórtico de Acceso del Campus Central Ocotlán de NovaUniversitas. - - -

- - - 3.- Los licitantes deberán presentarse con una hora de anticipación a la presentación de propuestas y apertura de estas para acreditar su personalidad. - - -

- - - 4.- Se aclara a los participantes que el alcance de los conceptos es por UNIDAD DE OBRA TERMINADA, es decir deberá considerar todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. - - -

- - - 5.- Se aclara a la empresa que resulte adjudicada, para el caso de afectación a las instalaciones existentes, la reposición o reparación de las zonas dañadas correrá a su cuenta y cargo. - - -

- - - 6.- Se aclara a los participantes que la marca del cemento a suministrar deberá ser: CRUZ AZUL y/o TOLTECA. - - -

- - - 7.- Se aclara a los participantes que la marca del acero de refuerzo a suministrar deberá ser HYLSA, SICARTSA y/o TA. - - -

- - - 8.- La empresa ganadora se obligará a construir una letrina o en su caso un baño portátil para uso exclusivo de sus trabajadores, este deberá ser el primer trabajo para realizar, cuidando siempre que los residuos sólidos (papel sanitario) sean depositados en un recipiente y retirado de manera diaria. Las instalaciones Universitarias y las áreas verdes no se podrán utilizar para cubrir las necesidades fisiológicas. - - -

- - - 9.- Solo se permitirá el acceso al personal debidamente acreditado, en horarios previamente establecidos por la NovaUniversitas y el contratista. Para ello el contratista entregará semanalmente a la supervisión de obra de la NovaUniversitas una relación con los nombres y categorías de su personal. El acceso se realizará por la puerta indicada, portando cada trabajador las medidas de protección necesarias, dictadas por las



Nova Universitatis

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E1-2021

- autoridades sanitarias, considerando la declaración de la pandemia por COVID-19. -----
- 10.- La empresa ganadora se obligará a retirar la basura diariamente. -----
- 11.- El contratista que resulte adjudicado estará obligado a presentar el Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a la supervisión de obra por parte de la NovaUniversitatis, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato. -----
- 12.- Bimestralmente presentará acuse de recibo de la relación mensual de los trabajadores que intervinieron en la obra presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. -----
- 13.- Asimismo, el contratista una vez terminada la obra, deberá presentar el aviso de terminación de esta, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la conclusión, como requisito adicional previo para el pago del finiquito de la obra. -----
- 14.- Se aclara a los participantes que, en los conceptos de elaboración y colocación de concretos, deberán considerar en su análisis de precios unitarios las pruebas de laboratorio con una frecuencia de 8 metros cúbicos por bachada, obteniendo calas con tres cilindros de concreto para sus pruebas de ruptura a los 7, 14 y 28 días en cimentación y estructuras. -----
- 15.- Se sugiere a los participantes leer el anexo 7. A. 7. *ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA* de las bases de licitación. -----
- Asimismo la presidenta del comité informó que se recibieron preguntas de la empresa OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., a través del correo electrónico proporcionado en las bases de la presente licitación, las cuales son las siguientes: -----

CODIGO	PREGUNTA	RESPUESTA
5225	1.- EN EL CONCEPTO DE DOSIFICADORA DE CLORO IWAKI NO INDICA SU MODELO O PRESION A VENCER CAUDAL REQUERIDO Y FLUJO A BOMBEAR	MODELO: EJ-B16VCUR PRESION MAXIMA: 90 PSI FLUJO DE AGUA: 0.8 GPH CAUDAL REQUERIDO: 1-360 SPM
5175, 5180	2.- EN ESTOS CONCEPTOS INDICA ABRAZADERAS DE BRONCE DE 1 ¼, SE PUEDE PROPONER DE ACERO INOXIDABLE YA QUE SON MAS COMERCIALES	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE SUSTITUIR ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MAYOR CALIDAD O SIMILAR.
LUM-228	3.- ¿EN EL CONCEPTO DE LUMINARIA TIPO HACIENDA SE PUEDE DAR MAS ESPECIFICACIONES, YA QUE NO SE PUEDE	ES SOLO UNA BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA DE CONCRETO DE 90X90X48 CMS, LA LUMINARIA ES



Nova Universitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E1-2021

	COTIZAR CON LAS CARACTERISTICAS QUE MENCIONA EN EL CATALOGO Y SI VA A LLEVAR DOS BASES PIRAMIDALES? (NO VEO EL DETALLE EN EL PLANO DE INST ELECTRICAS)	PUNTA POSTE MODELO COLONIAL HACIENDA, CON CRISTAL Y REFLEJANTE DE ALUMINIO EN EL CENTRO, SIMILAR A LAS EXISTENTES EN EL CAMPUS, CON SOCKET PARA FOCO A 220 VOLTS Y FOCO DE 65W LED MARCA TECNOLITE. EL DETALLE EN PLANO SE REFIERE A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS.
TM002	4.- EN LOS CONCRETOS DE LA ESTRUCTURA, PODEMOS CONSIDERAR UN IMPERMEABILIZANTE EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PARA MEJORAR LOS CONCRETOS DE LOS MUROS Y ASI EVITAR FUGAS DE AGUA.	SI SE TIENE CONSIDERADO Y DE CUALQUIER FORMA SE ACEPTA SU PROPUESTA.

--- Acto seguido la presidenta del Comité procede a preguntar a las representantes de las empresas que se encuentran presentes si tienen alguna pregunta o duda respecto a la licitación Pública Estatal **LPO-920059964-E1-2021** referente a la **CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA**, por lo que no hubo preguntas que responder procediendo a dictar los siguientes:-----

----- ACUERDOS-----

--- Téngase por presentados a los servidores públicos actuantes de forma física y por medio de videoconferencia, por presentadas a las empresas cuyos nombres y representación se señalan en el cuerpo de la presente acta, para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar, teniéndose por hechas las manifestaciones para los efectos legales conducentes y por efectuadas las aclaraciones contenidas en el cuerpo de la presente acta, teniéndose por hechas las aclaraciones que NovaUniversitas realiza a las bases del concurso de Licitación Pública Estatal No. **LPO-920059964-E1-2021**, referente a la **CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA**, mismas que se señalan en el cuerpo de la presente acta y que se tienen por reproducidas todas y cada una de ellas, como si a la letra se insertaran, así mismo y



NovaUniversitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E1-2021

de conformidad a lo establecido en la convocatoria publicada el día 24 de julio del presente año, así como con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, es procedente señalar las **11:00 HORAS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021**, para que tenga verificativo el acto de la Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas, evento que tendrá lugar en el Lobby del Auditorio de NovaUniversitas, con domicilio en Carretera Oaxaca - Puerto Ángel S/N, Km. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71513; en tal virtud notifíquese el presente acuerdo a las empresas concursantes para que surta sus efectos legales a que haya lugar, y aquellas que no acudieron al presente acto público, se les informa que la copia de la presente acta se encuentra a su disposición en la página de internet www.novauniversitas.edu.mx y en el Departamento de Recursos Materiales de la convocante ubicado en el domicilio señalado en el presente párrafo, así también se acuerda que los CC. Licenciada Adaelvi Moya Solano, Licenciado Enrique Hernández Fabian e Ingeniero Civil Víctor Hugo Sánchez Domínguez firmarán la presente acta en representación del Comité de Obras Públicas de NovaUniversitas, misma que será válida para presentación como requisito en el presente concurso. -----


--- RAZON: Leída que fue la presente por los comparecientes y no habiendo objeción alguna por parte de los representantes de las empresas licitantes al desarrollo y resultado del presente acto, la ratifican y se notifican de su contenido, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, para que surta efectos legales a que haya lugar. -----

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

--- No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente a las once horas con cincuenta minutos del día de su inicio habiéndose de continuar en términos de las bases con la presente Licitación Publica Estatal. -----

POR NOVAUNIVERSITAS


L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE DEL COMITÉ


L.C.E. ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN
JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS
MATERIALES
SECRETARIO DEL COMITÉ



Nova Universitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E1-2021


ING. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

JEFE DEL DPTO. DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MTTO.
VOCAL Y ASESOR TÉCNICO


DR. LUIS MENDOZA RAMÍREZ

PROFESOR – INVESTIGADOR
VOCAL



M. A. EDDI JACOBO SANTOS MARTÍNEZ


PROFESOR – INVESTIGADOR
VOCAL



DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MEJÍA


PROFESOR – INVESTIGADOR
VOCAL

POR LOS CONCURSANTES


ING. CESAR MOTA SANDOVAL
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
SANEAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE
C.V.


ING. BENITO ENCARNACIÓN
GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V.


ING. JESÚS LÓPEZ CRUZ
CARRETERO S.A. DE C.V.


NO SE PRESENTÓ
MONFAMEL S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE
C.V.

SOLICITUD DE ACLARACIONES

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA A 02 DE AGOSTO DEL 2021

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACION
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE:

En relación a la Licitación Pública Estatal No. No. LPO-920059964-E1-2021, a cargo de la NOVAUNIVERSITAS, de fecha a 01 de julio de 2021; estando dentro del periodo establecido para formular aclaraciones de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Décima Tercera de las bases de la misma, respetuosamente en nombre y representación de OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., con domicilio en Carretera a Ocotlán km 8 s/n Municipio de Animas Trujano, Oaxaca, C.P. 71244 y número telefónico (01) 951-1438714 CEL: 951-5690240, correo electrónico oisa2010@hotmail.com solicito la aclaración de los siguientes puntos:

A N E X O	ANEXO EN EL QUE SE GENERA LA DUDA	ACLARACIÓN O SOLICITUD ESPECÍFICA
	5225	1. EN EL CONCEPTO DE DOSIFICADORA DE CLORO IWAKI NO INDICA SU MODELO O PRESIÓN A VENCER, CAUDAL REQUERIDO Y FLUJO A BOMBLEAR
	5175, 5180	2. EN ESTOS CONCEPTOS INDICA ABRAZADERAS DE BRONCE DE 1 ¼, SE PUEDE PROPONER DE ACERO INOXIDABLE YA QUE SON MAS COMERCIALES
	LUM-228	3. ¿EN EL CONCEPTO DE LUMINARIA TIPO HACIENDA SE PUEDE DAR MAS ESPECIFICACIONES, YA QUE NO SE PUEDE COTIZAR CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MENCIONA EN EL CATALOGO Y SI VA A LLEVAR DOS BASES PIRAMIDALES? (NO VEO EL DETALLE EN EL PLANO DE INST. ELÉCTRICAS.
	TM002	4. EN LOS CONCRETOS DE LA ESTRUCTURA, PODEMOS CONSIDERAR UN IMPERMEABILIZANTE EN LOS ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS, PARA MEJOR LOS CONCRETOS DE LOS MUROS Y ASÍ EVITAR FUGAS DE AGUA

ATENTAMENTE



ING. GUILLERMO SANDOVAL ZAMORA

REPRESENTANTE LEGAL



Carretera
Ocotlán Km. 8,
Animas Trujano,
Oaxaca.
C.P. 71244
RFC. 08101278059